

Bescheinigung

über die energetische Bewertung
1) nach FW 309 Teile 1 & 7 gemäß GEG und

Fernwärmenetz Burg der Stadtwerke Burg GmbH

Die Gutachterin bescheinigt
im Auftrag der Stadtwerke Burg GmbH
die Kennzahlen für das Fernwärmenetz Burg



f_p nach § 22 Absatz 2, GEG Anlage 4

(berechnet nach FW 309-1:2023, DIN V 18599-1:2018-09)

0,19

f_p nach § 22 Absatz 3, GEG

(Mindestwert nach Kappung und EE- bzw. Abwärme-Bonus)

0,26

f_{CO_2eq} nach GEG Anlage 9

(berechnet nach FW 309-1:2023, Anlage 9 GEG, DIN V 18599-1:2018-09)

0 g/kWh

Wechsel der anzuwendenden Regeln: ab 1.1.2027 tritt das GModG in Kraft

f_p nach GModG § 22 Absatz 4 b) und Anlage 4

(berechnet nach DIN EN 15316-4-5:2017-09)

0,50

f_{CO_2eq} nach GModG Anlage 9

(berechnet nach DIN EN 15316-4-5:2017-09)

102 g/kWh

Anteile Technologien Wärmeerzeugung

(Anteile KWK, EE und Abwärme i.S. § Abs. 3 GEG und GModG)

50% KWK fossil, 39 % EE Windwärme

Datenbasis: Plandaten Grundlage Trafoplan
gültig bis maximal:
ausgestellt am:

Endbericht 26.03.2026; Zieljahr 2031

Ende Zieljahr

03.08..2026



EERKO
Energiewirtschaftliche Beratung GmbH
Landstraße 20
52457 Aldenhoven
Fon 02464 7971-3

EER ENERKO GmbH, Dipl.-Ing. (FH) Monika Bell
fP-Gutachterin AGFW-FW609 und -FW611